

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ «СПАРК» ИП329/330-20

(предназначен для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному (УФ и ИК диапазона)
излучению пламени)

Наименование организации:	
ФИО и должность специалиста, заполнившего опросный лист:	
Информация для связи:	
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Почтовый адрес:	
Номер и название проекта:	
Организация проектировщик:	

1. Количество: _____

2. Назначение:

☐ для эксплуатации на объекте

☐ для комплектации ЗИП

3. Выбор параметров извещателя:

Материал корпуса	Выходной сигнал	Температура эксплуатации	Количество отверстий для кабельных вводов
алюминий	☐ реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей неисправности, нагрузочная характеристика контактов выходных реле - 5А при 30В постоянного тока), MODBUS RS-485.	☐ от -60 до +75°C ☐ от -60 до +125°C	4
	☐ 4-20 мА, реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей неисправности, нагрузочная характеристика контактов выходных реле - 5А при 30В постоянного тока), MODBUS RS-485.	от -60 до +75°C	4
	☐ модель для работы в составе адресной системы на базе EQR.	от -60 до +75°C	4

Оборудование для монтажа:

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется)

1. Кронштейн монтажный извещателей пламени «СПАРК» (для монтажа извещателя на объекте):

☐ Да

☐ Нет

Количество: _____

2. Кабельные вводы и заглушки (детектор имеет 4 отверстия для подвода кабеля, все отверстия должны быть задействованы кабельными вводами/заглушками):

2.1 Кабельный ввод (на один извещатель):

☐ Да ☐ Нет

Материал ввода: ☐ латунь ☐ сталь

Количество: _____ (от 1 до 4 на каждый извещатель, в зависимости от количества подводимых кабелей)

2.2 Заглушка (на один извещатель) (устанавливается в неиспользуемые отверстия извещателя):

☐ Да ☐ Нет

Материал заглушки: ☐ латунь ☐ сталь

Количество: _____ (от 0 до 3 на каждый извещатель, в зависимости от количества кабельных вводов)

Характеристики подводимого к извещателю кабеля:

Внешний диаметр подводимого кабеля: _____ мм

Внутренний диаметр подводимого кабеля: _____ мм

☐ бронированный кабель

☐ небронированный кабель

☐ небронированный кабель
в металлорукаве

Условный диаметр Ду: _____ мм

3. Защитный козырёк для извещателей пламени «СПАРК» (служит для защиты ИП от атмосферных осадков и механических воздействий):

☐ Да ☐ Нет

Сервисное оборудование:

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется)

1. Позиционер для извещателей пламени ПЛ-001 (представляет собой лазерный указатель, применяется при ПНР для точного позиционирования извещателей и определения защищаемой зоны):

☐ Да ☐ Нет

Количество: _____ (рекомендованное количество 1 шт. на объект).

2. Магнит сервисный МС-001 (для проверки работоспособности извещателя):

☐ Да ☐ Нет

Количество: _____ (рекомендованное количество 2 шт. на объект).

3. Комплект очистительной жидкости для оптических поверхностей ОП-001 (набор включает 6 бутылочек с жидкостью, предназначенной для очистки стекла извещателя):

☐ Да ☐ Нет

Количество: _____ (рекомендованное количество 1 шт. на 40-50 извещателей, но не менее 1 на объект).

4. Набор для чтения журнала событий «СПАРК» (позволяет подключить извещатель к персональному компьютеру через USB порт, изменять режим работы подогревателя, а также считывать журнала событий из памяти извещателя; «персональный компьютер в комплект НЕ ВХОДИТ!»):

☐ Да ☐ Нет

Количество: _____ (рекомендованное количество 1 шт. на объект)

5. LUXE Смазка Литол-24 300 г. (смазка для резьбовых соединений извещателя (кабельные вводы и т.д.)):

☐ Да ☐ Нет

Количество: _____ (рекомендованное количество 1 шт. на 80-100 извещателей, но не менее 1 на объект).

6. Уплотнительное кольцо крышки клеммного отсека извещателя пламени «СПАРК»

☐ Да ☐ Нет

Количество: _____ (рекомендованное количество 1 шт. 10 извещателей, но не менее 1 на объект).

Дополнительные пожелания: